


SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ:

OZNAČENÍ	POPIS
N1.01/N5	Chráněná úniková cesta typu A
N2.01	Foyer, volný výběr
N5.01	Studovna
IŠ	Instalační šachta
VŠ	Výtahová šachta
EL	Elektrický rozvaděč

LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
---	Hranice požárních úseků
---	Hranice (částečně) chráněné únikové cesty
EI 15 DP1	Požární odolnost dveří a požárních stěn
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu
R 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce
C	Samozavírač dveří
S	Kouřetěsnost dveří
K	Koordinátor zavírání dveří
P1	Dveřní kování podle ČSN EN 179
⊗	Nouzové osvětlení
H	Vnitřní odběrné místo
B	Chráněná úniková cesta typu B
E	Evakuační výtah
●	Práškový přenosný hasicí přístroj
EPS	Elektrická požární signalizace
AHK	Autonomní hlásič kouře
CS TS	Tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP
OPPO	Obslužné pole požární ochrany
⏏	Ústředna EPS
📢	Akustické poplachové zařízení
🔊	Domácí rozhlas s nuceným poslechem
→40	Směr úniku (+ počet osob, vč. součinitele "s")
E=40	Počet osob v prostoru
s=1,5	Součinitel vyjadřující schopnost pohybu osob
ú.p.	Únikový pruh šířky 0,55m

Poznámka:  
Výkresová část nemusí obsahovat všechny značky uvedené v legendě.

Zpracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	<div><div></div><div>Štěrboholská 1434/102a, Praha 10 tel.:720 067 519 lukas.kosata@ampeng.cz</div></div>	
Ing. Lukáš Košata	Ing. Miroslav Praxl	Ing. Miroslav Praxl		
Investor	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov			
Generální projektant	A69 - architekti s.r.o. Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00 Praha 4 - Braník		Autorizační razítko	
Projektant části	AMPeng, s.r.o. (IČO: 26 88 50 93) Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 - Hostivař			
Název akce <b>Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově parc. č. 662/2, 623/5, k.ú. Turnov</b>				
Část  <b>D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>			Formát	4x A4
			Stupeň	DPS
			Datum	05/2023
Obsah  Púdorys 4. NP			Měřítko 1:75	Č. výkresu  <b>06</b>