



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O23610124280 / UTPCTU /Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 26.5.2023

Tomáš Vávra

Ve spolupráci s A69 – architekti s.r.o.

### Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich změn

Název akce:	Novostavba Knihovna Ant. Marka v Turnově		
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky - dodatek		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov	
	Část obce, ulice, č.p.:	Skálova	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Turnov ppč. 615	
Žadatel:	Pavel Koldovský		
Investor:	Město Turnov		
Adresa, tel., e-mail	A. Dvořáka 335, Turnov		
Projektant:	Ing. Petr Koldovský		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno O21610059937/ UTPCTU /Val ze dne 23.3.2021		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

- Souhlasíme s provedením stavby v ochranném pásmu II. st. vodního zdroje Turnov Nudvojovice včetně založení objektu na pilotech a dvou zasakovacích studen srážkových vod.
- Ve II. stupni OPVZ jsou následující omezení:**
  - Na území OPVZ je nutné vyloučit vsakování toxických vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod
  - Nevytvářet v OPVZ deponie stavebního materiálu a zeminy
  - Opatrnost při práci s ropnými látkami, používat ekologicky šetrné látky. Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek. Pro případ ropné havárie mít připraveny v místě prováděných prací sorpční materiály a nářadí, jehož pomocí se zabrání kontaminaci vody
  - Zákaz zakládání hnojišť, kompostů a skládek
  - Zákaz mytí aut
- Ostatní ujednání vyjádření čj. O21610059937/ UTPCTU /Val ze dne 23.3.2021 zůstávají v platnosti.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Lenka Valšíková, Přítkovská 1689

Útvar technicko provozní činnost IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451