

Rozváděč R03

Min 96 Modulů

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

L1,L2,L3

FI10
BC004.103--
40-4-0.03 A
Pr. chránič

FI11
BC004.103--
40-4-0.03 A
Pr. chránič

FI12
BC004.103--
40-4-0.03 A
Pr. chránič

FA15
B16/1
Jistič

FA16
B16/1
Jistič

FA17
B16/1
Jistič

FA18
B16/1
Jistič

FA19
B16/1
Jistič

FA20
B16/1
Jistič

FA21
B16/1
Jistič

FA23
B16/1
Jistič

FA24
B16/1
Jistič

FA25
B16/1
Jistič

FA26
B16/1
Jistič

FA27
B16/1
Jistič

FA29
B16/1
Jistič

FA30
B16/1
Jistič

FA28
B16/3
Jistič

N+PE

N+PE

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.15			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.16			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.17			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.18			
Zás			

	m		kW
Zás. osoušeče rukou CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.19			
Zás			

	m		kW
Ohřev vody 3,5kW CYKY 3x2,5		Pi =	
Ohřev vody obv.č.20			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.21			
Zás			

	m		kW
Myčka CYKY 3x2,5		Pi =	
Myčka obv.č.23			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.24			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.25			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.26			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.27			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.29			
Zás			

	m		kW
CYKY 3x2,5		Pi =	
zásuvky obv.č.30			
Zás			

	m		kW
Ohřev vody 6,9kW CYKY 5x4		Pi =	
Ohřev vody obv.č.28			
Vývod			

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

