






LEGENDA

- | | |
|---|---------------------------|
|  | hlavní kabelové trasy MaR |
|  | položka(zařízení) MaR |
|  | stoupačka trasy MaR |
|  | rozdávěč MaR |

Sestava položky



YY - kód technologie

UT – vytápění
CH – chlazení

CH – chlazení
V – vzduchotechnika

PK – protipožární klapky

RP – regulátory přítlaku v

ZT – zdravotechnika

E – elektro silnoprúd, s

OT – ostatní technologie

XX - regulační okruh

xx - okruhy die technolog

ZZ - prvky MaR v okn

T - teplota
D - tlak

P - tok
H - vblest

H – vlhkost
O – kyslík vzduchu

Q – kvalita vzduchu
S – rychlost frekvence

Kl - klapan ventil s elek

Y – regulační ventil se :

M – motor (např.: čerpadlo)

XH – vlhčení vzduchu

EO – elektroohřev

OK – okenní kontakt

99 – kompaktní zařízení

projekt

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově

DPS – dokumentace pro provedení stavby

investor / hlavní architekt

Město Turnov

A69 – architetti s.r.o.

výtisk / dokument

Měření a regulace

Merenti a regulace
B. J. 2000

Přidorys 3.np

číslo výkresu / dokumentu

D 148 103

D.1.4.6_103

atributy dokumentu paré č

měřítko 1:50

datum 08/2023