



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: SCVKZAD181424 / UTPCTU /Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 6.10.2023

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

Turnov

51101

tel: 603924298

e-mail: petr.kudlacek@valbek.cz

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Přístavba Waldorfské MŠ Turnov		
Účel vyjádření:	dokumentace		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov	
	Část obce, ulice, č.p.:	Hruborohozecká 405	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Daliměřice ppč. 711/131 – dle polygonu č. 326820	
Žadatel:	Město Turnov		
Investor:	Město Turnov		
Projektant:	Valbek, spol. s r.o.		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	nejsou		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke styku s podzemním zařízením ve správě SČVK.

Stavba se nachází v II. stupni ochranného pásma vodních zdrojů jímacího území Turnov – Nudvojovice, vyhlášeného MÚ Turnov pod č.j. OŽP/133/231/2003 – R47.

Ve II. stupni OPVZ jsou následující omezení:

- Na území OPVZ je nutné vyloučit vsakování toxických vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod
- Nevytvářet v OPVZ deponie stavebního materiálu a zeminy
- Opatrnost při práci s ropnými látkami, používat ekologicky šetrné látky. Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek. Pro případ ropné havárie mít připraveny v místě prováděných prací sorpční materiály a nářadí, jehož pomocí se zabrání kontaminaci vody
- Zákaz zakládání hnojišť, kompostů a skládek
- Zákaz mytí aut

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

+420 601 267 267, 840 111 111, info@scvk.cz, www.scvk.cz

IČO: 49099451, DIČ: CZ49099451

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Člen skupiny Severočeská voda

- Případné ohrožení kvality vody nebo havárii neprodleně hlásit na centrální dispečink Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na tel. 417 816 677 a středisko Turnov na tel. 481 322 141 – p. Šimek

Přístavba bude napojena na areálové rozvody vody a kanalizace.

Srážkové vody ze střechy (375 m²) budou jímány v akumulační nádrži a řízeným odtokem 1,0 l/s vypouštěny do stávající jednotné kanal. přípojky.

Na základě předloženého hydrogeologického posouzení nemožnosti zasakování a v souladu s Generelem odvodnění města Turnova souhlasíme s navýšením odtoku dešťových vod do kanalizace.

Po realizaci stavby se majitel dostaví k aktualizaci smlouvy na odvádění srážkových vod.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

174

Lenka Valšíková
referent technickoprovozní činnosti