



### 1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ

Žadatel podá žádost

ČEZ Distribuce zkontroluje úplnost podané žádosti

DO 15 DNŮ

### 2 OVĚŘENÍ CHODU SÍTĚ VÝPOČTEM NEBO MĚŘENÍM

ČEZ Distribuce ověří chod sítě výpočtem nebo měřením

DO 15 DNŮ

### 3 SMLOUVA

ČEZ Distribuce stanoví technické podmínky připojení a odešle smlouvu

DO 30 DNŮ

Žadatel podepíše a zašle zpět přijatý návrh smlouvy

DO 30 DNŮ

Žadatel uhradí min. 50 % vyměřeného podílu ze smlouvy

DO 15 DNŮ

### 4 ODSOUHLASENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU

Žadatel doloží projektovou dokumentaci

ČEZ Distribuce projektovou dokumentaci posoudí

DO 30 DNŮ

### 5 FÁZE REALIZACE

ČEZ Distribuce zajistí úpravu distribuční soustavy v termínu dle smlouvy

Žadatel zajistí výstavbu výroby a dokumentaci skutečného provedení

### 6 UVEDENÍ VÝROBNY DO PROVOZU

Od podání žádosti o umožnění provozu pro ověření technologie a souladu

DO 30 DNŮ

Od podání žádosti o umožnění trvalého provozu výroby

DO 30 DNŮ

*Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a [PPDS](#).*



---

Uzavřená **smlouva o připojení** nebo podaná žádost o její uzavření a doklad o uhrazení 100 % vyměřeného podílu podle smlouvy

---

PDS odsouhlasená **projektová dokumentace** aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výroby v jednom vyhotovení v rozsahu podle části přílohy č. 4 **PPDS**

---

**Jednopolové schéma zapojení zdroje**, pokud již není součástí projektové dokumentace

---

**Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výroby** a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s výrobnou a bez kterého nelze provést připojení výroby k síti PDS

---

**Protokol o nastavení ochran**, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi

---

**Zpráva o výchozí revizi el. zařízení - přípojky ve vlastnictví výrobce**

popř. potvrzený Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánek skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení, pokud je připojeno přípojkou budovanou na náklady výrobce)

---

**Protokoly o úředním ověření MTP / MTN** (jsou-li vyžadovány)

---

**Místní provozní předpisy** (pro výroby nad 100 kW v souladu s přílohou č. 4 **PPDS**)

---

**Další povinné doklady pro připojení výrobního modulu** (VM) k distribuční soustavě v rámci procesu ověřování souladu s čl. 41 odst. 3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (**RfG**)

---