



Klad listů:

1

2

Legenda:
hraniče parcel
hraniče rozdělení vnitřní parcely
Legenda VO:
nové zemní kabelové vedení VO
nová zemní cíl pásko
nový stožár se svítidlem
nový rozpojovací rozvodeč
nový svodič přepětí
nový přecp. komín

Strážník v koordinaci s výstavbou chodníku "Chodník Károvska, Turnov" a s opravou distribuce síťe MČ z nadzemní sítě MČ Turnov, Károvska-odpovědnosti v m. 18. výhledy nové chodníky budou upraveny provizorně. Nové kabelové vedení VO bude uloženo v celé trase v chráněných územích. Nové kabelové vedení VO bude uloženo v celé trase výkopu. Nové kabelové vedení VO bude uloženo v celé trase výkopu. Nové kabelové vedení VO bude uloženo v celé trase výkopu.

Základní údaje
Prostory z hlediska úřadu el. proudem : nebezpečné
Sítisťová síť : 3-FEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TH-C
Sítisťová síť : 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do 1000V : nad 1000V :
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : v prostorach nebezpečných :
na straně VN - zemnění, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
na straně NN - samostatným opáčením od země, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2
na straně NN - samostatným opáčením od země, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.3
Vnější vlivy působící na rozvodné zařízení : distribuce a přenosové soustavy :
stávající PNE 330000-2, tabulka č. 5 a 6

Projektant:	Ing. Bernat J.	Autorizovaný Ing.	Ing. Lipovský V.
Charakteristika a třída zeminy :	hliniště, třída čtvrtá		
Datum	11 / 2021		
Zakazka č.	M. st. Turnov		
Investor	Město Turnov, I.Č. 00276227		
Stupeň PD	DUR + PDS		
Formát	S-JTSK		
Měřítko	Číslo výkresu		
Obsah výkresu:	Katastrální situace		
			1:500
			2.1