



MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV, s.r.o.

Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10789.

<mailto:technik@mtturnov.cz>

<mailto:teplo@mtturnov.cz>

<http://www.mtturnov.cz/>

JAN HOŠEK

407 79 Mikulášovice 795

tel. 603 874 297

hoskova.pk hosek@seznam.cz

Vyřizuje / telefon : Ing. Jiří Brož / 481 319 817, 603 563 561

V Turnově dne 11. 10. 2023

Věc : Vyjádření k výskytu inženýrských sítí MTT.

K Vaší žádosti ze dne 27.8.2023 pro akci „Zateplení bytového domu Turnov, Žižkova 2032“ vydáváme toto stanovisko :

V zájmovém prostoru - **budova penzionu „C“ - se nacházejí** domovní přípojky teplovodu a ovládacích kabelů naší firmy. Tato informace je opomenuta v poskytnuté projektové dokumentaci. Přípojky se nacházejí v hloubce cca 75 cm pod chodníkem před vraty do prostřední garáže, zřejmě pod roznášecí železobetonovou deskou. Umístění je zřetelně naznačeno betonovou náhradou dlaždic v chodníku. Teplovod je v samostatné rýze pod výstražnou folií, obsypán bílým pískem, předizolovaný dvoutrubkový, DN 65, ovládací kabely jsou přiloženy na potrubí. Podzemní zařízení jsou chráněna ochranným pásmem 2,5 m na každou stranu dle energetického zákona č.458/2000, §87, a příslušných norem. V příloze předáváme orientační kladečský zakres vedení.

Se stavbou souhlasíme za dodržení následujících podmínek :

- V ochranném pásmu teplovodu pracovat opatrně a pouze s ručním náradím z důvodu snížení nebezpečí poškození plastového obalu teplovodu anebo kabelů.
- V případě styku zateplení s teplovodem použít prostupové dilatační chráničky a hydroizolační zajištění.
- Před zahájením prací v ochranném pásmu teplovodu bude ručním způsobem vyhloubena situační sonda pro ověření hloubky a dodržení výšky krytí.
- Stavebník zajistí ochranu zařízení tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení.

Pokud dojde k obnažení nebo poškození zařízení, je nutné bezodkladně kontaktovat provozovatele na uvedených spojeních. Rovněž je třeba vyzvat provozovatele ke kontrole obnažených částí zařízení před zahrnutím výkopu, dále provést podsyp a zásyp zařízení, položit výstražnou folii, případně obnovit roznášecí vjezdovou desku. Kontroly pracovníkem MTT budou zaznamenány do stavebního deníku.

Za MT Turnov : Jiří Brož - jednatel

Telefon : 481 319 811
Fax : 481 322 179
IČO : 25 25 96 61

Peněžní ústav : Česká spořitelna a.s. Turnov
Číslo účtu : 1260 340 399 / 0800
DIČ : CZ 25 25 96 61