

INSTALACE KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov

D.1.4.3.2 ODVOD SPALIN

VÝKAZ VÝMĚR

Položka	Pozice	Název	Množství	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1	1.1	Koleno 90° DN 400 (404x2 mm) nerez DIN 1.4571, tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
2	1.2	Kouřovod DN 400 (404x2 mm) nerez DIN 1.4571, tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	3,3	bm		0		0	0
3	1.3	Kontrolní otvor DN 400 (404x2 mm) nerez DIN 1.4571, délka 500 mm tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	2	ks		0		0	0
4	1.4	Vlnovcový kompenzátor DN 400, (dodávka součástí KGJ) tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, snímatelné opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
5	1.5	Koleno 90° DN 350 (353x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
6	1.6	Kouřovod DN 350 (353x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	0,55	bm		0		0	0
7	1.7	Kontrolní otvor DN 350 (353x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, délka 500 mm tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
8	1.8	Redukce centrická DN 400/350, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
9	1.9	Kouřovod DN 400 (403x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	4	bm		0		0	0
10	1.10	Kontrolní otvor DN 400 (403x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, délka 500 mm tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
11	1.11	Koleno 30° DN 400 (403x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
12	1.12	T-kus DN 400/300-45°, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
13	1.13	Hrnc pro jímání kondenzátu DN 150, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
14	1.14	Koleno 45° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
15	1.15	Kouřovod DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1,15	bm		0		0	0

16	1.16	Kontrolní otvor DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, délka 350 mm tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
17	1.17	Koleno 90° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
18	1.18	Redukce centrická DN 400/300, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0
19	1.19	Koleno 90° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404	1	ks		0		0	0
20	1.20	Kouřovod DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404	1	ks		0		0	0
21	1.21	Koleno 45° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404	1	ks		0		0	0
22	1.22	Redukce centrická DN 400/300, nerez DIN 1.4404	1	ks		0		0	0
23	1.23	T-kus DN 400/300-45°, nerez DIN 1.4404	1	ks		0		0	0
24	1.24	Komínová vložka DN 400, nerez DIN 1.4404, tl. stěny 0,8 mm, vycentrovaná pomocí přípravku pro vložkování komínů	27	bm		0		0	0
25	1.25	Vynášecí deska komínové vložky	1	ks		0		0	0
26	1.26	Koncový díl komínové vložky DN 400, nerez DIN 1.4404, délka 500 mm tepelná izolace tl. 50 mm, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm	1	ks		0		0	0

Odvod kondenzátu									
27		Nerezové potrubí DN 40 (40x1,5 mm), DIN 1.4301	14	bm		0		0	0
28	1	Redukce nerez 6/4" x 1", vnější závit	3	ks		0		0	0
29	2	Nerezové připojovací hrdlo DN 40 - G 6/4"	3	ks		0		0	0
30	3	Nerezové koleno 90° DN 40	7	ks		0		0	0
31	4	Nerezový T-kus DN 40	2	ks		0		0	0
32	5	Nerezový spoj rozebíratelný DN 40	11	ks		0		0	0
33	6	Plastová chránička DN 50, dl. 500 mm	1	ks		0		0	0
34		Tepelná izolace venkovní části odvodu kondenzátu, tl. 40 mm	0,4	m		0		0	0

Ostatní									
35		Oplechování stávající komínové hlavy	1	kpl		0		0	0
36		Uzemnění nové komínové vložky	1	kpl		0		0	0
37		Kotevní a těsnící materiál	1	kpl		0		0	0
38		Montáž tlumičů hluku, nosná konstrukce dodávkou stavební části	2	kpl		0			0
39		Revize spalinové cesty	1	kpl		0			0
40		Jeřábnické práce	1	kpl		0			0
41		Zvedací zařízení, lešení	1	kpl		0			0
42		Vnitrostaveništní přesuny hmot	1	kpl		0			0
43		PD skutečného provedení stavby	1	kpl		0			0
44		Likvidace odpadu	1	kpl		0			0
45		Doprava, zařízení staveniště	1	kpl		0			0

4