



- ZT1 - VYTAŽENÍ (POSUN) ODVÝTRÁNÍ KANALIZACE NAD NOVOU ROVINU ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍK?
- KL1 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD ROVINU ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍK?
- VZ1 - OSAZENÍ VENTILAČNÍ TURBÍNY DLE PROFESY VZT
- PO1 - ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍK? DLE ŽEŠENÍHO VÝKRESU DETAILU ZASTŘEŠENÍ

Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí kruhového Spiro těsné a pomocí flexohadíc zviukoizol. s tvarovkami s vedením dle popisu na výkrese, při vedení vzduchu v chlad.prostorech bude potrubí opatřeno tepel.izolací (min.vata s AL. folií), v odlišných požárních úsecích bude izolace s protipož.atestem, na patách stoupaček a v požadov.místech bude proveden odvod kondenzátu(označ.O.K.) do kanalizace, vyústění bude řešeno dle požad.stav.-arch. části, v požad. místech bude proveden nátěr potrubí dle vzorníku RAL a viditel.elementy budou řešeny s kvalitní povrchovou úpravou a s barevným řešením povrchu dle architekt.požadavku(např.v barvě klempíř.prvků apod.), ventilátory budou napojeny na potrubí pružně pro zamezení přenosu vibrací, vyústění bude provedeno tak, aby odpadní vzduch nezneškodnoval svým výfukem okolní prostředí a nezapříčinoval hromadění zplodin v potrubí VZT, prostupy staveb.kcemi budou koordinovány na stavbě s ostatními rozvody TZB, prostupy požár.dělicími konstrukcemi budou opatřeny protipožár. elementem(ucpávky, tmel, ....) a budou provedeny z nehořlavých materiálů, umístění tras a zařízení bude řešeno též dle koordinace, konstrukč.možností a požadavku interiéru, venkovní vedení a zařízení budou vodivě pospojovány a systém uzemněn, nedílnou součástí výkr.dokumentace je i techn.zpráva a přílohy, pro ventilační turbínu bude připravena stavbou podstatná konstrukce a utěsněna proti průniku vlhkosti a chladu



**ACTIV Projekce, s.r.o.**  
sídlo: Ohraženice 55, 511 01 Turnov  
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště  
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště  
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz  
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
Hlavní projektant:  
Pospíchal Petr

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  
Vypracoval:  
Ing.Stanislav Kantor  
Zodpovědný projektant:  
Ing.Zdeněk Jícha

AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZASTŘEŠENÍ 6-TI SVĚTLÍKŮ NA BYTOVÉM DOMĚ, BEZRUCHOVA Č.P.1054-1055 TURNOV na p.č.2631/1 a 2632 v k.ú. Turnov		razítko a podpis	
OBJEDNATEL:		Číslo zakázky: 24/07-001(P-111/24)		Výtisk č.:	
		Datum: 10/2024			
Město Turnov, Antonína Dvořáka 355, 511 01 Turnov		Část: D.1.4	Stupeň: DSP DVZ	Změna:	
ČÁST, PROFESE: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZT		Č.výkr.: V2	Formát: 3 x A4	Měřítko: 1:75	
VÝKRES: VZT - PŮDORYS STŘECHA					