POZNÁMKY K ZÁKLADOVÝM KONSTRUKCÍM :

- V MÍSTĚ PROSTUPŮ ROZTÁHNOUT VÝZTUŽ
- PŘED PROVEDENÍM ZÁKLADŮ JE NUTNÉ, ABY ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEVZAL GEOLOG A POTVRDIL JEJÍ ÚNOSNOST
- VAZBANÍ VÝZTUŽE V ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDE PROVÁDĚNO NA PODKLADNÍM BETONU Z HUBENÉHO BETONU
- PRO HUTNĚNÍ ZEMIN BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY HUTNĚNÝVYCHÁZEJÍCÍ Z TYPU POUŽITÝCH ZEMIN
- HUTNĚNÍ SENDVIČOVÉHO ZÁSYPU - ŠTĚRKOPÍSKU RESP. ZEMINY BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVÁCH CCA 200mm
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V MIN. NEZAMRZNÉ HLOUBCE 1,00 M POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 MM BUDE UMÍSTĚN VE VÝKOPU RESP. ZABETONOVÁN TAK, ABY BYL ZCELA BETONEM OBALEN) VÝVODY NAD TERÉNEM DO VÝŠKY CCA 0,5 M OPATŘIT ANTIKORÓZNÍM NÁTĚREM.
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ JE NUTNÉ VLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSKY HROMOSVODU A CHRÁNIČKY PROSTUPŮ ZÁKLADEM DLE DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PÁSKY HROMOSVODU MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ PODLOŽENY, ABY BYLY ZCELA OBETONOVÁNY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

POZNÁMKY :

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb., A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLÁDÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VYKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODAVANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZÁKLADOVÁ STĚNOVÁ KONSTRUKCE — BÍT. TRAKČNÍ NAMÍCHANÁ **C 30/mm** - viz část statika
- MONOLITICKÉ ŽB DESKY, ZVLÁŠTNÍ VĚNCE - viz část statika
- ZÁKLADOVÝ PILOTOVÝ ROŠT Z VRTMÝCH PILOT - viz část statika
- VSKOPÁVKOVÉ PILOTY
- PODKLADNÍ BETON PROSTÝ BETON - C8/10 XO
- STROPNÍ PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE PŘEFA, BETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL tl. 250mm
- KONTAKTNÍ **ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS** TLOUŠŤKY **MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY tl. 160 a 180 mm**
- TEPELNÁ IZOLACE **EPS PODLAHY EPS 150S** tl.a 0.032 W/(mK)
- TEPELNÁ IZOLACE **EPS STŘECHY EPS 100S** tl.a 0.032 W/(mK)
- KONTAKTNÍ **ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLU PERIMETRICKÁ** DESKA **tl. 160mm**
- **SOKLOVÁ IZOLOVANÁ TYČÁRNÍCE** VYTVÁRNÁ TEPELNOU IZOLACÍ, 300mm
- **AKUSTICKÁ IZOLACE** MINERÁLNÍ VLNA tl. 30mm V SDK PŘEDSTĚNĚ

- PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA
- **ZÁSYPY VÝKOPŮ** - SENDVIČOVÝ VÝKOPEK A ŠTĚRK) HUTNĚNÝCH VRSTVÁCH 200mm
- **STĚRKOVÝ PODSYP POD ŽB DESKY** FRAKCE 16-63 ZHUTNĚNÝ NA MIN.30MPa tl. 200mm

LEGENDA ZNAČEK

- **ZEMNÍCÍ VODIČ – PÁSOVINA** FeZn 30x4 VEDENÝ V PASECH OBJEKTU - OBETONOVÁNO
- **ZEMNÍCÍ VODIČ – DRÁT** FeZn ø=10mm SKRYTÝ SVOD V PANCÉŘOVÉ PLASTOVÉ TRUBCE ø=20mm SVORKA SZ (SVORKA ZKUŠEBNÍ) V KRABICCE VE FASÁDĚ
- SVORKA SR01 - PÁSEK/PÁSEK
- SVORKA SR03 - PÁSEK/DRÁT
- KANALIZACE
- VODOVOD
- NTL PLYNOVOD
- ELEKTRO NN
- ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 V ZÁKLADECH

LEGENDY STAVEBNÍCH ÚPRAV

- **S01** PROSTUPUJÍCÍ VÝTŽEŇ SKRZE HYDROIZOLACI SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ CHRÁNÍ DETAIL PROTI VLÁKNAJÍCÍ VLHKOSTI PO ČAS STAVBU
- **S02** VLOŽENÁ TUHÁ AKUSTICKÁ IZOLACE MINERÁLNÍ IZOLACE 30 mm
- **S11** OCHRANNÁ MAZANINA 65mm BETON C 30/37 S VLOŽENOU SÍŤÍ 6/150/150

±0.000 =+293.65 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu

BYTOVÝ DŮM V UL. 5.KVĚTNA

TURNOV

stupeň: DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

místo: Turnov

p.č.: 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov 1371870

stavebník

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

generální architekt

REZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jenkovice 111
503 46 Jenkovice

autorizace

projektant část

REZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jenkovice 111
503 46 Jenkovice

Ing. Jiří Bartoň
Studijní list, SAP 02 Velké Poříčí
ČKAIT 0602017
v oboru pozemní stavby

část: D.1.1.B ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

výkres: **Půdorys základů**

datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	pare
05/2025	**1:50**	D.1.1.B.1	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ KOPIE BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO