



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ AREALOVÉHO VODOVODU	PE
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEĽ
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
VO1	NAVŘZENÉ STOLUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT
PO1	NAVŘZENÉ STOLUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU	POZINK. OCEĽ

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVÁŘOVÁNÍM. POŽÁRNÍ VODOVOD Z OCEĽOVÉHO POZINK. POTRUBÍ.
- PITNÉ ROKOVY BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STŘEŠEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- STOLUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NA KONZOLÁCH.
- PŘÍPOJKA POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘEVÉŠENÝCH PRÝTYKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. 40 mm POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VYBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBERU INVESTITORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

±0,000 → ±293,65 m.n.m. Souř. systém: JTSK Výškový systém: BpV

BYTOVÝ DŮM 5. KVĚTNA

stavebník	DPS dokumentace pro provedení stavby	místo p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]	TURNOV
autorizace	generální architekt	Ing. Karel Dostál Brněnská 700/25 602 06 Brno-střed, Královka	Ing. Karel Dostál Brněnská 700/25 602 06 Brno-střed, Královka
číslo D.1.4.1	zařízení zdravotně technických instalací	Ing. Karel Dostál Brněnská 700/25 602 06 Brno-střed, Královka	Ing. Karel Dostál Brněnská 700/25 602 06 Brno-střed, Královka
výkres	AXONOMETRIE I. - VODOVOD	číslo výkresu 1:50	paré ZT.12