STOUPACÍ VEDENÍ SILNOPROUDŮ
KABELOVÁ LÁVKA 60x150

STOUPACÍ VEDENÍ EVE
KABELOVÁ LÁVKA 60x150
STOUPACÍ VEDENÍ SILNOPROUDŮ
KABELOVÁ LÁVKA 110x200

Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obn. skladby / Hlášlapná vrstva
1.01	HALA	87,80	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava) - 62,67m2 F03c / Ker. dlažba (protiskluz. úprava) - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 24.25m2
1.02	CHODBA	29,61	F03b / Laminátová podlaha
A 1.01	SCHODIŠTĚ	20,82	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
A 1.02	CHODBA	16,38	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
A 1.03	PŘEDSÍŇ A1	3,85	F03b / Laminátová podlaha
A 1.04	POKOJ A1	28,73	F03b / Laminátová podlaha
A 1.05	KOUPELNA A1	5,75	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
A 1.06	PŘEDSÍŇ A2	7,31	F03b / Laminátová podlaha
A 1.07	KOUPELNA A2	5,79	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
A 1.08	POKOJ A2	30,07	F03b / Laminátová podlaha
A 1.09	PŘEDSÍŇ A3	6,06	F03b / Laminátová podlaha
A 1.10	KOUPELNA A3	5,79	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
A 1.11	POKOJ A3	26,65	F03b / Laminátová podlaha
B 1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	30,87	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.02	ÚKLID	3,83	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.03	CHODBA	4,00	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.04	KOJE 1	3,09	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.05	KOJE 2	3,47	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.06	KOJE 3	3,48	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.07	PŘEDSÍŇ B10	5,90	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.08	KOUPELNA B10	5,29	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.09	POKOJ B10	16,08	F03b / Laminátová podlaha
B 1.10	PŘEDSÍŇ B11	5,75	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.11	KOUPELNA B11	5,79	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.12	POKOJ B11	24,25	F03b / Laminátová podlaha
B 1.13	PŘEDSÍŇ B12	5,75	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.14	KOUPELNA B12	5,79	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
B 1.15	POKOJ B12	25,87	F03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
C 1.01	PŘEDSÍŇ C1	7,37	F02b / Laminátová podl.
C 1.02	KOUPELNA C1	5,79	F02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
C 1.03	POKOJ C1	21,90	F02b / Laminátová podl.
C 1.04	PŘEDSÍŇ C2	5,75	F02b / Laminátová podl.
C 1.05	KOUPELNA C2	5,79	F02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
C 1.06	POKOJ C2	26,25	F02b / Laminátová podl.
C 1.07	PŘEDSÍŇ C3	5,75	F02b / Laminátová podl.
C 1.08	KOUPELNA C3	5,79	F02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
C 1.09	POKOJ C3	26,25	F02b / Laminátová podl.
C 1.10	PŘEDSÍŇ C4	7,37	F02b / Laminátová podl.
C 1.11	KOUPELNA C4	5,79	F02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)
C 1.12	POKOJ C4	21,90	F02b / Laminátová podl.
		571,52 m²	

A nouzové LED svítidlo, 261 lm; 6.5 W
B vestavné LED svítidlo, 1744 lm; 20.0 W
C vestavné LED svítidlo, 2720 lm; 29.0 W
D vestavné LED svítidlo, 3290 lm; 27.0 W
N nouzové LED svítidlo, 120 lm; 1.0 W

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20
STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20
DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20
SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20
OVLÁDACÍ TALČÍTKO 1/0
POHYBOVÝ A SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ
POHYBOVÝ SPÍNAČ

JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20
JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20 S 3. STUPNĚM PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20 S INTEGROVANOU USB NABÍJEČKOU

VENTILÁTOR V DODÁVCE VZT
DOBĚHOVÉ RELÉ V DODÁVCE ELEKTRO

VZT 2 napojeno na světelný vývod koupelny
spouštěn se světlem s nastaveným doběhem 10 min

VZT 3 napojeno na světelný vývod
spouštěn se světlem s nastaveným doběhem 10 min

VZT 4 napojeno na samostatný vývod z bytového rozvaděče RBxx
24 h běží na nižší otáčky (30 m3/h) při svícení v koupelně a spuštění digestoře běží vyšší otáčky. Regulace otáček se provádí regulátory změnou napětí.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní - krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.- ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 =+293,65 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu	**Bytový dům v ul. 5.května**
stupeň	DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
místo	TURNOV p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]
stavebník	Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov
generální architekt	**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.** Jenkovice 111 503 46 Jenkovice
autorizace	Jiří Škop Digitálně podepsal Jiří Škop Datum: 2025.06.26 11:27:58 +02'00' **Jiří Škop** Dubová 249, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení
projektant části	**Jiří Škop** Dubová 249 547 01 Náchod
část	D.1.4.3 Elektroinstalace
výkres	PŮDORYS 1NP-SILNOPROUDY
datum zhotovení	05/2025
měřítko	1:50
číslo výkresu	D.1.4.3.05
poré	
datum revize	-
číslo revize	-

DEG JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM - JAKÉKOLIV KOPÍROVÁNÍ A ČERPÁNÍ INFORMACÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO