



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O19610023011 / UTPCTU / Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum: 11.2.2019

Ing. Karel Dovrtěl

kd.projekt@email.cz

Budova Medtec-VOP

Brněnská 700/25

50006 Hradec Králové

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich změn

Název akce:	Novostavba domu s pečovatelskou službou Turnov		
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov	
	Část obce, ulice, č.p.:	5. května	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Turnov ppč. 1289; 1290; 1291	
Žadatel:	D- Projekt		
Adresa, tel., e-mail	-		
Investor:	Město Turnov		
Adresa, tel., e-mail	-		
Projektant:	Ing. Karel Dovrtěl		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Popis navrženého řešení:

1. Souhlasíme s realizací výše uvedené stavby dle předložené PD
2. Souhlasíme se zásobováním objektu pitnou vodou ze stáv. vodovodního řadu PE 100 umístěného v místní komunikaci novou vodovodní přípojkou z PE 63 v délce 14 m z toho veřejná část cca 5 m. Ukončena bude v technické místnosti objektu vodoměrnou sestavou Qn 2,5. Pro bytový dům se uvažuje s maximální potřebou vody pro soc. účely 3,698 m³/den a pro požární účely 3,24 m³/hod. Rozdíl v ceně hradí investor

Podmínky realizace vodovodní přípojky:

- zahájení výkopových prací stavebník oznámí minimálně 14 dnů předem (tel. 481 322 141 – provoz Turnov)
- v tomto termínu požádá stavebník o vytyčení vodovodního řadu, na který se bude přepojovat (ochranné pásmo vodovodního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně) **objednávka vytyčení na tel. 840 111 111**
- při realizaci vodovodní přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

- napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad včetně montáže, dodaného materiálu a osazení vodoměrné soupravy bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu), žádosti o zřízení přípojky a uzavřené smlouvy na dodávku vody s vlastníkem nemovitosti
 - u montáže vodoměru musí být přítomen vlastník nemovitosti, který následně podpisem montážního listu potvrdí převzetí provedených prací a zaplombovaného vodoměru
 - stavebník si zajistí zemní práce předem, pokud nebude s provozem dohodnuto jinak
3. Souhlasíme s odvedením splaškových vod do stávající kanalizační stoky BE DN 500 bez předčištění. Kanalizační přípojka z PVC DN 200 v délce 10 m z toho veřejná část cca 3 m bude napojena do stoky odbočkou. Na přípojce bude osazena revizní šachta. Množství vypouštěných splaškových vod bude shodné se spotřebou vody.
4. Podmínky realizace kanalizační přípojky:
- zahájení výkopových prací stavebník oznámí minimálně 14 dnů předem (tel. 481 322 141 – provoz Turnov)
 - v tomto termínu požádá stavebník o vytyčení kanalizačního řadu, na který se bude napojovat (ochranné pásmo kanalizačního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně) **objednávka vytyčení na tel. 840 111 111**
 - při realizaci kanalizační přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu
 - **napojení přípojky na kanalizační řad musí být předem projednáno a odsouhlaseno manažerem provozu: p. Šimek, frantisek.simek@scvk.cz. na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu), sepsané žádosti o zřízení kanalizační přípojky a uzavřené smlouvy na odvádění odpadních vod**
5. Dešťové vody ze střechy budou zadržovány v retenční nádrži a za použití výrového ventilu s řízeným odtokem 2,8 l/s zaústěny do splaškové přípojky.
6. Realizaci dalších IS předložená PD neřeší.
7. Při umístění jakýchkoliv staveb (HUP, kiosky NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení) je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací.
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
9. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
12. Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k sepsání žádosti o „Zřízení přípojky“ a uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“, kde provozovateli doložíte:

A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:

- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
- Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.

B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“ jsou:

- Osobní doklady.
- Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod a kanalizaci (případně v zastoupení).
- Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
- Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.

13. Po realizaci vodovodní a kanalizační přípojky je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu a kolaudaci nutné provozovateli doložit:

V případě stavby vodovodní přípojky, zejména:

1. Revizi vodovodní přípojky: potvrzení o kontrole vodovodní přípojky provedené pracovníky provozu vodovodů Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Kontrola vodovodní přípojky se skládá z: potvrzení o provedené tlakové zkoušce, provedení proplachu potrubí, včetně celkového výsledku zkoušky.
2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
3. Sepsanou smlouvu o dodávce pitné vody

V případě stavby kanalizační přípojky, zejména:

1. Revizi kanalizační přípojky: potvrzení o kontrole kanalizační přípojky provedené pracovníky provozu kanalizací Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Kontrola kanalizační přípojky se skládá z: potvrzení o stavu kanalizační přípojky **před záhozem** a celkového výsledku zkoušky.
2. Potvrzení o provedené zkoušce těsnosti
3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
4. Sepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod
5. **Bez těchto dokladů nebude vydán souhlas s kolaudací.**

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
17

Lenka Valšíková
Útvar technicko provozní činnosti