



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI
590 x 1160 x 160 mm (2U-24)

PŘÍVOD : SPODEM
VÝVODY : VRCHEM
PROVEDENÍ DVEŘÍ : LEVÉ
BARVA : SVĚTLÉ ŠEDA
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP40/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE VÝKRESU

Soustava napětí pro vedení dimenzovaná nad 10 mm² 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C
Soustava napětí dimenzovaná pod a včetně 10 mm² 3 NPE 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí je provedena pomocí ochranného vodiče samostatným odpojením od zdroje pomocí ochranných prvků.

Zodpovědný projektant	Ing. Richard Müller	Vypracoval	Ing. Tomáš Hocke	Kontroloval	Rudolf Hördler	 PROFES PROJEKT <i>spol. s r. o.</i> stavební a projektční firma Veřejnava 272, Turnov tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Zodpovědný projektant	Jaromír Bednář	Vypracoval	Renata Bednářová	Kontroloval	Jaromír Bednář	
Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DSR	 B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz
Objednatel:	Město Turnov	Datum	03.2010	Číslo zakázky	10039	
Akce:	REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU ELEKTROINSTALACE				Měřítka	Výtisk č.
Příloha:	ROZVADĚČ R2				Příloha č.	F.1.4.2g.01-15