



68637/17 - MUR
J. Dvořák

Městský úřad Turnov
odbor školství, kultury a sportu
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Obdrží:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Na vědomí:

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci, SÚ Turnov

Sp. zn.: ŠKO/17/2463

Číslo jednací: ŠKO/17/2586/RAJ

Vyřizuje: Mgr. Jakub Rám

Datum: 13. 11. 2017

Závazné stanovisko

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a § 18 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, obdržel dne 11. 10. 2017 od **Města Turnov, IČ: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**, žádost o vydání závazného stanoviska k záměru: **Výměna oken na budově radnice č. p. 1, p. p. č. 1, k. ú. Turnov, okres Semily, Liberecký kraj.**

Budova radnice je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, rejstříkové číslo 12359/6-5581 a podléhá tak režimu památkového zákona.

Správní orgán přezkoumal výše uvedenou žádost a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1, památkového zákona a § 149 odst. 1 zák. správního řádu, vydává toto závazné stanovisko:

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3, památkového zákona je záměr výměny oken na budově radnice č. p. 1, p. p. č. 1, k. ú. Turnov, okres Semily, Liberecký kraj (dle projektové dokumentace vypracované v září 2017 Ing. Pavlem Markem, IČ: 66794641, se sídlem Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov), z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustný.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Turnov, IČ: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

Odůvodnění:

Budova radnice je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, rejstříkové číslo 12359/6-5581 a podléhá tak režimu památkového zákona.

V letech 1526 až 1527 byla na stávajícím místě postavena budova radnice. Objekt je řešen jako zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích. Založena je na nepravidelném obdélném půdorysu, zastřešena pultovou a sedlovou zaatikovou střechou. Při severovýchodním nároží je doplněna nástavbou hranolové věže s jehlancovým zastřešením. Jednotlivé střechy objektu jsou kryty svitkovým měděným plechem pokládaným na prkenné bednění. Okenní otvory mají ve většině případů obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené ze dřeva a konstrukčně řešené jako dvojítná okna. Vně i uvnitř křížově rozdělená vždy na čtyři otvíravá křídla.

Správní orgán obdržel dne 11. 10. 2017 od Města Turnov, IČ: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, žádost o vydání závazného stanoviska k záměru: Výměna oken na budově radnice č. p. 1, p. p. č. 1, k. ú. Turnov, okres Semily, Liberecký kraj. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná v září 2017 Ing. Pavlem Markem, IČ: 66794641, se sídlem Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov, která spočívá ve výměně okenních výplní v severním, jižním a západním průčelí objektu. Stávající zchátralé okenní výplně je nutné nahradit novými okenními výplněmi, vyrobenými z dřevěného masivu jako kopie výplní původních. Nové výplně ve 2. NP představují dvojí, jednoduše zasklená okna, vně i uvnitř poutcem rozdělená vždy na spodní a vrchní dvoukřídlou otvíravou část. Okenní křídla budou osazena historizujícím kováním. Křídla včetně rámu budou opatřena krycím nátěrem lomené bílé barvy. Nové výplně ve 3. NP (severní štít) představují dvojí, jednoduše zasklená okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na dvě otvíravá křídla. Okenní křídla budou osazena historizujícím kováním. Křídla včetně rámu budou opatřena krycím nátěrem lomené bílé barvy. Vyměněny budou také balkonové dveře ve 2. NP. Stávající atypickou výplň nahradí dřevěné dvoukřídlé dveře s prosklením a vrchním nadsvětlíkem. Z původních dveří budou na nové dveře přeneseny všechny použitelné prvky výzdoby (dekorace poutce, klapačka). Dveře budou osazeny historizujícím kováním. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení ve věci a oznámeno účastníkovi řízení pod číslem jednacího ŠKO/17/2463/RAJ dne 16. 10. 2017. Současně s oznámením byl požádán Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci (dále jen NPÚ v Liberci) o vyjádření k výše uvedenému záměru.

NPÚ v Liberci vydal dne 8. 11. 2017 ve smyslu § 14 odst. 6, památkového zákona pod č. j. NPU-353/82023/2017 písemné vyjádření, které předložený záměr účastníka řízení akceptuje bez připomínek.

Okna jsou velmi podstatnou součástí architektonického výrazu stavby. Jejich nevhodná výměna může vzhled stavby značně poškodit. Z hlediska zájmů státní památkové péče je důležité, aby podoba oken korespondovala s celkovým architektonickým řešením dotčené budovy. Použití tradičních materiálů a postupů je nezbytné pro uchování autentického výrazu stavby. U historických staveb je očekávání určitých materiálů součástí vnímání jejich kulturní hodnoty. Okna jsou významným prvkem nejen jednotlivých staveb, ale také prostředí historických sídel. Záměr je v souladu se zájmy státní památkové péče, které jsou uplatňovány na území městské památkové zóny Turnov. K základním stavebně-historickým hodnotám dotčené nemovitosti v současné chvíli náleží především její půdorysné situační usazení v urbanistické struktuře sídla, hmotové rozvržení a v neposlední řadě též materiálová skladba všech dochovaných historických konstrukcí.

Žadatel v průběhu řízení nevyužil svého práva nahlédnout do podkladů pro vydání závazného stanoviska, nepodal žádné připomínky ani další podklady k uvedenému záměru.

Správní orgán přezkoumal, zda záměr výměny oken na budově radnice č. p. 1, p. p. č. 1, k. ú. Turnov, okres Semily, Liberecký kraj (dle projektové dokumentace vypracované v září 2017 Ing. Pavlem Markem, IČ: 66794641, se sídlem Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov), odpovídá požadavkům na ochranu a uchování kulturních a historických hodnot, zda vede k naplnění účelu zákona o státní památkové péči a zda není v rozporu se současným stavem poznání kulturně historických hodnot, jež mají být chráněny. Při posuzování předmětu záměru vycházel správní orgán zároveň i z písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče a po pečlivém zvážení všech skutečností rozhodl o přípustnosti zamýšlených prací.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Podat odvolání je možné až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Závazné stanovisko se účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení.

Za správnost: Mgr. Jakub Rám


Mgr. Martina Marková
vedoucí odboru školství, kultury a sportu