


LEGENDA

- DHP - detektor úniku hořlavých plynů GS20N
- DZ - detektor zaplavení
- H1 - poplachová siréna, signalizace havarijních stavů
- HUP - havarijní uzávěr plynu - membránový uzávěr BAP solo
- NZ - neutralizační zařízení

LEGENDA - PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

- 1 - Pokles tlaku v topné soustavě
- 2 - Vysoká teplota v kotelně
- 3 - Únik plynu
- 4 - Zaplavení kotelny

Objednatel	Měú Turnov	Název díla	Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově								
Místo objednatele	Turnov		Místo stavby	Turnov	k.ú.	Turnov	MÚ	Turnov			
Hlavní inženýr projektu	podpis										
Ing. Radomír Vojtíšek											
Odpovědný projektant	podpis	Objekt	SO01 DD Pohoda								
Ing. Radomír Vojtíšek											
Navrhl, vypracoval	podpis										
Ing. Jakub Kubina		Část díla	Elektroinstalace a MaR								
<div><div>VK INVESTING s.r.o. Moravská 205 551 01 Jaroměř tel.:+420 491 815 191 fax +420 491 810 389 e-mail: info@vki.cz www vki cz</div></div>		Název přílohy:	Rozvaděč RA1					Číslo přílohy			
								4			
		Počet formátů	2x A4	Měřítko:		Datum:	Červenec 2017	Účel díla	DÚR+DSP	Č. zakázky	317 021