



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: **19.10. 2017**

Vaše zn.:

**Ing. Vít Duda**

Naše zn.: **4364/117/36200-Ba/7.1.3**

**Dolní náměstí 385**

Vyřizuje: **Bachtík**

**250 70 ODOLENÁ VODA**

Telefon: **485 251 117**

**Věc: „TURNOV – studie chodníku podél silnice I/35 „  
- stanovisko ke studii proveditelnosti**

Organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec ( ŘSD ČR ), obdržela Vaši žádost o stanovisko ke studii proveditelnosti stavby „**TURNOV – studie chodníku podél silnice I/35**“. Žádost byla doložena projekt. dokumentací zpracovatele – Ing. Vít Duda, Odolená Voda.

Předložená studie řeší návrh chodníku v Turnově podél silnice I/35 (E442) vlevo a to v úseku spojující městské části „Na Kamenci“ a „Kyselovsko“, v délce cca 850 m. Podmiňující investicí je zatrubnění stávajícího silničního příkopu. Součástí studie jsou stavební - bezbariérové úpravy tří autobusových zastávek, zrušení nevhodně umístěné zastávky „Turnov-Pelešany, rozcestí“ a její přemístění na místo dostupné navrženým chodníkem. Plánovaný chodník bude nasvícen nově vybudovaným veřejným osvětlením, včetně míst pro přecházení.

Po posouzení předložené dokumentace – studie proveditelnosti stavby „TURNOV – studie chodníku podél silnice I/35“, sděluje **ŘSD ČR, správa Liberec**, pověřený majetkový správce dotčené silnice č. I/35 v k.ú. Turnov a Mašov u Turnova následující požadavky pro zpracování do následujících stupňů PD:

1/ Budou zachovány stávající parametry silnice č. I/35 s mezinárodním provozem (E 442) zařazené do transevropské sítě silnic a dálnic (TEN-T).

2/ Z důvodu funkčnosti a údržby budou navržené podobrubníkové vpusti nahrazeny vpustí uliční s umístěním v odvodňovacím proužku  $s = 0,50\text{m}$  mezi jízdním pruhem a obrubníkem chodníkového tělesa.

3/ Na úsecích jednostranného příčného sklonu silnice I/35 od chodníku, bude povrch chodníku spádován do navrženého rigolu přes průchodky v parkové betonové obrubě / zamezení přetékání dalšího množství srážkových vod přes komunikaci k eliminaci aquaplaningu, odplavování pospového materiálu v zimním období na nevhodném úseku /.

Adresa pro doručování:  
Zeyerova 1310  
PO BOX 386  
460 55 Liberec

Telefon: 485 108 507-08, 485 251 111, 485 108 512, 485 108 514  
Fax: 482 711 675  
e-mail: [zdenek.bachtik@rsd.cz](mailto:zdenek.bachtik@rsd.cz) <http://www.rsd.cz>