

ACTIV PROJEKCE, s.r.o.
Ohrazenice 55
Petr Pospíchal
511 01 TURNOV
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
26. 09. 2016

NAŠE ZNAČKA
1089408399

VYŘIZUJE / LINKA
Radim Holata / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Liberec 29. 09. 2016

Žádost o vyjádření k PD.

Vážený zákazníku,

dovolte, abychom reagovali na Vaší žádost ze dne 26. 09. 2016, týkající se vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „**Stavební úpravy pro imobilní na p. p. č. 856/2, 858 v k. ú. Turnov**“, jejímž investorem je Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínky a se stavbou „Stavební úpravy pro imobilní na p. p. č. 856/2, 858 v k. ú. Turnov“ **souhlasíme**.

Do výroku pro stavební povolení na stavbu požadujeme zanést následující podmínky.

V místě navrhované stavby: Stavební úpravy pro imobilní na p. p. č. 856/2, 858 v k. ú. Turnov, se nachází podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3301, ČSN 34 11 00 a ČSN 33 3300.

Podmínky pro podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí **1 m** po obou stranách krajního kabelu.

V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Při stavebních pracích v rámci stavby dojde k souběhu a ke křížení s podzemním kabelovým vedením NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. Místa souběhu a křížení se zařízením energetiky musí být vyprojektováno a provedeno zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V případě stavebních úprav, v provedení rampy (SO04), kde dojde ke střetu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV, **požadujeme provést zvýšenou mechanickou ochranu** stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. pokud se ručně kopanou sondou zjistí její neexistence. (Uložení do kanálků)

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození podzemního kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a. s. Krytí kabelového vedení nesmí být sníženo.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Stavební činností v rámci stavebních úprav nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Při provádění prací v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení“ vydané pod zn. LB / 910 / 16/ OP ze dne 29. 09. 2016.

Ostatní

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.

Vyjádření je vydáno k PD pro účely stavebního řízení.

Toto vyjádření je platné 12 měsíců od 29. 09. 2016 a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

208.

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení