

001.2_přil.TZ VZT č.1_TM										
Akce: MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově Kosmonautů 108 - nástavba										
Datum:2018.05.17										
Vypracoval: Ing.Petr Kromus										
Místnost							Větrání			Poznámka
Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha m2	Výška m	Objem m3	Počet osob	Přívod vzduchu m3/hod	Odvod vzduchu m3/hod	výměna 1/hod	
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>										
<b>1NP</b>										
1NP	1.14	Předsíň WC-personál	1.50	3.00	4.50	1	0	30	7	zařízení 4
1NP	1.15	WC personál	1.00	3.00	3.00	1	0	50	17	zařízení 4
1NP	1.16	Šatna	1.10	3.00	3.30	1	0	30	9	zařízení 4
<b>2NP</b>										
2.NP	2.04	Úklid+WC personálu	4.68	3.00	14.04	1	0	100	7	Zařízení 2
2.NP	2.12	WC+umývárna dětí	13.07	3.00	39.21	1	0	300	8	Zařízení 1
2.NP	2.13	WC personál	1.43	3.00	4.29	1	0	50	12	Zařízení 1
2.NP	2.18	WC imob.-asistence	4.73	3.00	14.19	2	0	50	4	zařízení 3
2.NP	2.19	WC imobilní	3.44	3.00	10.32	1	0	50	5	zařízení 2

Číslo zařízení			
1	2	3	4
Množství vzduchu v m3/hod			
350	150	50	110
Typ ventilátoru			