

001.3_přil.TZ VZT_Tabulka výkonů

Akce: MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově kosmonautů 108 - nástavba

Datum: 2018.05.18

Vypracoval: Ing.Petr Kromus

ZAŘÍZENÍ VZT				ODVOD VZDUCHU									
				Ventilátor									Poznámka
Č. zař	Název	Typ jednotky	Umístění jednotky	Ovládání	Q _v	P _{ext}	P ₁	U	I ₁	otáčky	frekvence	typ motoru	
					m ³ /h	Pa	kW	V	A	1/min	Hz		
1.01	2.NP-Větrání WC a umývárny dětí-m.č.2.12 a WC personálu- m.č. 2.13	Odvodní diagonální ventilátor s doběhem	m.č.2.13		350	180	0.053	230	0.21	2590/1820	55.00		Napájení a ovládání přes vypínač-SI
2.01	2.NP-Větrání úklidu ,WC personálu-m.č.2.04 a WC imobilní-m.č.2.19	Odvodní diagonální ventilátor s doběhem	m.č.2.04		150	85	0.026	230	0.11	2050/1590	55.00		Napájení a ovládání přes vypínač-SI
3.01	2.NP- Větrání WC imobilní-asistence-m.č.2.18	Malý nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou a s doběhem	m.č.2.18		50	25	0.008	230	0.03	2400	55.00		Napájení a ovládání přes vypínač-SI
4.01	1.NP-Větrání předsíně WC personálu-m.č.1.14,WC personálu-m.č.1.15 a šatny m.č.1.16	Odvodní diagonální ventilátor s doběhem	m.č.1.16		110	95	0.026	230	0.11	2050/1590	55.00		Napájení a ovládání přes vypínač-SI
CELKEM							0.113						