



rozdělovač RS



101/1 (67m)	206	kg/h
101/2 (67m)	206	kg/h
101/3 (72m)	201	kg/h
101/4 (72m)	201	kg/h

DETAIL PODLAHY



Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Pavel Doškář autorizovaný inženýr pro TPS
Ing. Doškář	Ing. Doškář			Butovská 595, Jičín
Kroj Liberecký	OÚ Turnov	StÚ Turnov		IČO 422 020 43
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum	4.2018
Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově				Účel
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Podlahové vytápění				Zak. číslo
				Arch. číslo
				Formát
				Měřítko
				Č. výkresu
1:50				UT-4