DET.1
PŮDORYS







SKLADBA NAD 1.PP

M 1:50



VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ

ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚRY	KUSŮ	POZNÁMKA
1	238/70-1000	1000x238x70	3	
2	238/70-1250	1250x238x70	0	
3	238/70-1500	1500x238x70	0	
4	238/70-1750	1750x238x70	0	
5	238/70-2000	2000x238x70	0	
6	238/70-2250	2250x238x70	4	
7	238/70-2500	2500x238x70	0	
8	238/70-2750	2750x238x70	0	
9	238/70-3000	3000x238x70	0	
10	238/70-3250	3250x238x70	0	
11	238/70-3500	3500x238x70	0	

POZNÁMKA:

KERAMICKÉ PŘEKLADY ULOŽIT DO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY A U LÍCŮ OBOU PODPOR ZAFIXOVAT RÁDLOVACÍM DRÁTEM PROTI PŘEKLOPENÍ.

VÝPIS PŘEDPJATÝCH STROPNÍCH PANELŮ

OZN.	ROZMĚRY			KS	HMOTNOST (kg)	HMOTNOST CELKEM (kg)
	DÉLKA (m)	VÝŠKA (m)	ŠÍŘKA (m)			
SP 0.1	7,250	0,250	1,200	14	2791,3	39077,5
SP 0.2	7,250	0,250	1,000	2	2326,0	4652,1
SP 0.3	7,250	0,250	0,650	1	1511,9	1511,9
SP 0.4	6,700	0,250	1,200	1	2579,5	2579,5
SP 0.5	6,700	0,250	0,400	1	859,8	859,8
HMOTNOST CELKEM (KG)						48680,8

POZNÁMKA:

DUTINY PŘEDPJATÝCH STROPNÍCH PANELŮ V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYPLNIT BETONEM C 25/30!
MIN. DÉLKA ULOŽENÍ PANELU JE 100mm .
PROSTUPY PRO STOUPACÍ POTRUBÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT POUZE DUTINOU PANELU!
VEŠKERÉ PROSTUPY PRO STOUPACÍ POTRUBÍ DLE PD STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ A PD ZDRAVOTECHNIKY A ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ.

VÝPIS OCELI

OZN.	PROFIL	DÉLKA	HMOTNOST	HMOTNOST	KS	HMOTNOST	POZNÁMKA
	(mm)	(mm)	(kg/m)	(kg)	-	(kg)	
1.	I 240	**4550**	36,200	164,71	2	329,42	
2.	I 220	**2500**	31,000	77,50	2	155,00	
3.	I 200	**10400**	26,200	272,48	2	544,96	
4.	I 180	**1900**	21,900	41,61	4	166,44	
5.	I 180	**2630**	21,900	57,60	2	115,19	
6.	I 160	**1900**	17,900	34,01	2	68,02	
7.	I 80	**700**	5,940	4,16	2	8,32	
8.	TENK.PR. 150/100/10	**3512**	32,403	113,80	6	682,80	
9.	U 120	**250**	13,300	3,33	12	39,90	
10.	P18/250	**250**	35,330	8,83	6	53,00	
11.	L 180/180/16	**1568**	43,500	68,21	1	68,21	
12.	L 200/200/16	**250**	48,500	12,13	2	24,25	
CELKEM						2255,50	Kg
PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR (25%)						563,87	Kg
HMOTNOST CELKEM						**2819,37**	**Kg**

POZNÁMKA:

ROZMĚRY VEŠKERÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ UPRAVIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY .
OCELOVÉ PRŮVLAKY, PŘEKLADY UKLÁDAT NA LOŽE Z BETONOVÉ MAZANINY C 20/25. MIN.TL.100mm

M 1:25

VĚNEC V0.1- 32,7bm



VĚNEC V0.3- 15,2bm



VĚNEC V0.5- 3,6bm



VĚNEC V0.2- 3,2bm



VĚNEC V0.4- 10,0bm



VĚNEC V0.6- 10,65bm



VĚNEC V0.7- 1,75bm



DETAIL 1
M 1:10



OCELOVÁ VÝMĚNA W1- 1ks
M 1:25

PŮDORYS



ŘEZ 1-1



DET 1

POZNÁMKA:

V MÍSTĚ UKLÁDÁNÍ PŘEDPJATÝCH PANELŮ NA OCELOVOU VÝMĚNU (L180/180/16) MUSÍ BÝT PROVEDENO V PANELU VYBRÁNÍ MAX. TL. 16 MM!!!

BETON - ŽB VĚNCE - C25/30, XC1
OCEL S 235; 11 375, R 10 505; B500B
ELEKTRODY E 44.83

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA V 1.NP

Zodp.projektant: ing.Jiří Kopecký	Vypracoval: ing.Květa Zemanová	Kontrola: ing.Jiří Kopecký	ing.Jiří Kopecký, projekt.činnost ve výstavbě, Brandlova 884/IV, Vysoké Mýto, tel.:608903570
Kraj : Liberecký	Obec : Mašov u Turnova		
Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov			
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAŠOV,TURNOV			Datum: 6/2017; Číslo zakázky: ; Stupeň dok.: DSP+DPS; Měřítko: 1:50, 1:25
Objekt : SO 01 ZŠ MAŠOV			
Obsah : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST SKLADBA NAD 1.PP			Příloha : D.1.1.2.B.5