

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP:

Číslo	Účel	Plocha [m ²]
0.01	OKRÁDAČKA SE SOKOLOVÝM	25,85
0.02	TRÁVA	51,25
0.03	OKRÁDAČKA	46,35
0.04	OKRÁDAČKA	13,50
0.05	WC ŽENY	7,10
0.06	WC MUŽI	10,00
0.07	WC VÝTĚŽ	4,05
0.08	OKRÁDAČKA	12,25
0.09	OKRÁDAČKA	7,55
0.10	OKRÁDAČKA	11,35


LEGENDA VZT:

— ø100, 560x200 — ROZMĚR (MM)
250 m³/hod
HLS HORNÍ LČ OD STROPU
DLP DOLNÍ LČ OD PODLAHY
o.o.s. OSA OD STROPU

VEŠKERÁ KOLENA A ROZBOČKY NA PŘETLAKOVÝCH ČÁSTECH VZDUCHOVODŮ OSADIT VODÍČÍMI PLECHY
NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU U ZÁŘ.Č.1 BUDE PO CELÉ SVÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNO
TL. IZOLACE 60MM
VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT U ZÁŘ.Č.1 VEDENÉ V M.Č. 0.08 A V OBEZDĚNÉ ŠACHTĚ V M.Č. 0.003 BUDE
TEPELNĚ-AKUSTICKY IZOLOVÁNO TL. IZOLACE 40MM
VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT U ZÁŘ.Č.4 VEDENÉ V M.Č. 1.08 BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO
TL. IZOLACE 40MM

±0,000 = 265,72m.n.m

(PODLAHA V 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVY, DLE ZAMĚŘENÍ)

Vypracoval : J.FOIST	Zdp.projektant : ING.FIŠER	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ	 BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : ČR	Obec : Mašov u Turnova	Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	
Akce : Projektová dokumentace - stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov	Objekt : SO 01 ZŠ Mašov	Obsah : TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 1.PP	Stupeň : DSP+DPS Datum : 03/2017 Zak.číslo : 5308/17 Měřítko : 1:50
			Příloha : D.1.1.4.3.2