



KABELOVÉ PROPOJENÍ viz TZ - soupis vodičů

- bus - sběrnice JYTY 2x1
- T1 - venkovní čidlo teploty JYTY 2x1.5
- TVR - servopohon ventilu TV CYKY-J 5x1.5
- TW1 - čidlo teploty vody v TV JYTY 2x1
- PW2 - cirkulační čerpadlo TV CYKY-J 3x1.5
- TC1-3 - čidlo teploty výstupní vody JYTY 2x1
- VC1-3 - servopohon ventilu TV CYKY-J 5x1.5
- PC1-3 - čerpadla CYKY-J 3x1.5
- RC - regulátor JYKY 2x1
- BC - regulátor v kotli JYKY 2x1
- MM1-3 - regulace míchaného modulu

LEGENDA EL.ROZVODY

- 1 ks SAH výřezací tlačítko
- 3 ks zásuvka 230V/16A IP54 nástěnná
- 3 ks zásuvka 230V/16A IP54 nástěnná + svodič přepětí
- 1 ks STH prostorový termostat - havarijní (40st.C)
- 1 ks SPH havarijní manostat - nastl. 250kPa
- 1 ks ZVA čidlo zaplavení (PVA)
- 1 ks BD1 detektor úniku zemního plynu DHP4
- 1 ks BD2 přídavné čidlo CO, DHP-CO
- 1 ks HA houkačka 230V

REGULAČNÍ PRVKY BUDOU DODÁVKOU TOPENÍ

| | | |
|------------------------------|--|------------------------|
| Vypracoval : | Zodp.projektant : | Hlavní projektant : |
| P.FARNÍK | ING.ŠAFAŘ | ING.TEPLÝ |
| Země : | ČR | Obec : MAŠOV U TURNOVA |
| Investor : | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov | |
| Akce : | Projektová dokumentace stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov | |
| Objekt : | SO 01 ZŠ MAŠOV | |
| Obsah : | D.1.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | |
| ZAPOJENÍ M+R VYTÁPĚNÍ | | |
| Stupeň : DSP+DPS | | |
| Datum : 03/2017 | | |
| Zak.číslo : 5308/17 | | |
| Měřítko : Příloha : | | |
| 1:50 D.1.1.4.4.12. | | |

spol. s r.o.
Vladislavova 29/1
566 01 Výsoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz