





Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P.FARNÍK 	ING.ŠAFÁŘ 	ING.TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : MAŠOV U TURNOVA	
Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
Akce : <b>Projektová dokumentace stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov</b>		
Objekt : SO 01 ZŠ MAŠOV		
Obsah : D.1.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA <b>ROZVADĚČ RB</b>		



spol. s r.o.  
Vladislavova 29/I  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	03/2017
Zak.číslo :	5308/17
Měřítko :	Příloha : <b>D.1.1.4.4.5.</b>



DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
03/2017	ROZVADĚČ RB	1/2

PLASTOVÁ ROZVODNICE S PRŮHLEDNÝMI DVEŘMI  
MONTÁŽ NA POVRCH STĚNY

TYP: 56 modulů  
ROZMĚRY: 300x750x142 (š x v x h)  
KRYTÍ: min. IP40  
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBÝ: Ps = 0,2 kW  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1+N+PE, 50Hz, 230V, TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními  
(prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN  
33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
03/2017	ROZVADĚČ RB	2/2