




PŪDORYS II.N.P.

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 1:50



PŘÍSTAVBA

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

PŘÍSTAVBA

POTRUBÍ

NÁBĚHOVÉ A VRATNÉ 70/50°C

POTRUBÍ VEDENÁ V PODLAŽE

PRO NOVÉ TOPNÉ ROZKLDY BUDE POUŽITO POTŘEBNÉ MECHÉHO SPOJOVÁNÍHO USOVÁNÍHO NEBO VÝJIMEČNÉ TVADNÍ PÁLENÍ. ROZKLDY SE ŽIVÍ A V PODLÁŽE BUDDO TEPELNÉ IZOLOVÁNÍ TRUBNÍ PÉNOVOU JZ. II. (6mm) ROZKLDY ÚT V PODHEDU A STROJOVNÉ ÚT BUDDO TEPELNÉ IZOLOVÁNÍ TRUBNÍMI IZOLČNÍMI POUZDRY POKRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVOU FOLII II. = COA DN POTŘEBÍ.

OTOPNÁ TĚLESA

* DESKOVÁ:

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES DESKOVÝCH:

WYŠKA V dm

22 6120 XXXX

WK-SPODNÍ PRÍPOJENÍ, VESTIAČNÝ TRV
WK-P-SPODNÍ PRÍPOJENÍ, HLADKÁ ČELNÁ PLOCHA, VESTIAČNÝ TRV
WK-BODNÍ PRÍPOJENÍ

POUŽITIE:

PROVEDENÍ:
10 – JEDNODUCHÉ, BEZ ROZŠÍŘENÉ PŘÍST. PLOCHY;
11 – JEDNODUCHÉ, S ROZŠÍŘENOU PŘÍSTUPNÍ PLOCHOU;
20 – ZLOŽENÉ, BEZ ROZŠÍŘENÉ PŘÍST. PLOCHY;
21 – ZLOŽENÉ, S JEDNOSTRANÉ ROZŠÍŘENOU PŘÍST. PLOCHOU;
22 – ZLOŽENÉ, S OBOUSTRANÉ ROZŠÍŘENOU PŘÍST. PLOCHOU;
33 – TROJITÉ, POUZE S ROZŠÍŘENOU PŘÍSTUPNÍ PLOCHOU.

*** TRUBKOVÉ REGISTRY Z TRUBEK HLADKÝCH-"ŽEBŘÍKOVÁ KOUPELNOVÁ" TĚLESA
SPODNÍ STŘEDNÍ PŘÍPOJENÍ PŘIPOJOVACÍM ZÁVÍTEM DN 15, OBLOUKOVÝ PROFIL TĚLESA.**

POZNÁMKA:
VŠECHNÉ PRÍPOJKY K NOVÝM OTRPÁNKAM TELESNÍM BUDU POUŽITÉ Z POTRŽBI Č. 415-1. OTRPÁNKY, TELESNÁ AK BUDUJÚ OTRPÁNKAMI, HLAVICI PRU ŽADUJÚ VYŠNIEHO TERMOSTATICKÉHO VENTILU (VENTILU DLA VOZKA) A UZÁRKOVM SROUŠENIEM TIAHU "H". OTRPÁNKY TELESNÁ ZBERKOU BUDU OTRPÁNKAM PRÍPOJKOU SROUŠU TIAHU "H" S TERMOSTATICKÝM VENTILEM. HLAVICI OUDVADNI TERMOSTATICKÝCH VENTILU. UZÁRKOVLIVIA SPOJENIE A PLYŠTOVU KARTKOU.

ARMATURY

TERMOSTATICKA RADIATOROVA VLOZKA S PREDNASTAVENIM INTEGROVANA V OTOPNEM TELESE

VK + HLAVICE OVLÁDÁNÍ TRV VENTILU

ZDVOJENÉ UZAVÍRATELNÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ TVARU "H" PRO PŘÍPOJENÍ TĚLES VK

PŘIPOJOVACÍ ARMATURA "ŽEBŘÍKOVÉHO" OTOPNÉHO TĚLES A THERMOSTATICKÝM RADIÁT

VENTILEM / PŘEDNASTAVENÍ P

KU KULOVÝ KOHOOUT PRO VODU

KOHOUIT PL NÍČÍ A VYPOUŠTĚCÍ

VK	KOHOUT PLNICÍ A VYPOUŠTĚČÍ
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILEK

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
HARVAN		ING.F.ŠER



spol. s r.o.

Země :	ČR
Obec :	Mašov u Turnova
Machnovská z.o.j.	
566 01 Vysoké Mýto	
Tel.: 465424472 465424170	

Akce : Projektová dokumentace

- stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov	Stupeň :	DSP+DPS
--	----------	---------

Objekt :	Zak. číslo :	5308/17
----------	--------------	---------

PŮDORYS II.N.P.	1:50	D.1.1.4.1.04
-----------------	------	--------------

Objekt :	ZNAČISLO :	Dati :
		2000/11

PŮDORYS II.N.P.	1:50	D.1.1.4.1.04
-----------------	------	--------------