

ARMATURY

Vent. vložka		TERMOSTATICKÁ RADIÁTOROVÁ VLOŽKA S PŘEDNASTAVENÍM INTEGROVANÁ V OTOPNÉM TĚLESE VK + HLAVICE OVLÁDÁNÍ TRV VENTILŮ
2xPŠ		UZAVÍRATELNÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ TVARU "H" PRO PŘIPOJENÍ TĚLES VK
HM		PŘIPOJOVACÍ ARMATURA "ŽEBŘÍKOVÉHO" OTOP. TĚLESA S TERMOSTATICKÝM RADIÁTOR. VENTILEM / PŘEDNASTAVENÍ PRŮTOKU; HLAVICE OVLÁDÁNÍ, ŠROUBENÍ, PLASTOVÁ KRYTKA
KU		KULOVÝ KOHOUT PRO VODU
VK		KOHOUT PLNÍCÍ A VYPOUŠTĚCÍ
F		FILTR ZÁVITOVÝ PRO VODU, NEREZ SÍTKO
ZV		ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
Č		OBĚHOVÉ ČERPADLO
T		TEPLOMĚR TECHNICKÝ 0-130°C
AOV		AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILEK

POTRUBÍ

NÁBĚHOVÉ A VRATNÉ 70/50°C - VYTÁPĚNÍ

PRO NOVÉ TOPNÉ ROZVODY BUDE POUŽITO POTRUBÍ MĚDĚNÉHO SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM NEBO VÝJIMEČNĚ TVRDÝM PÁJENÍM. ROZVODY VE ZDIVU A V PODLAZE BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY TRUBNÍ PĚNOVOU IZ. tl. 15mm ROZVODY ÚT VE STROJOVNĚ ÚT BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY TRUBNÍMI IZOLAČNÍMI POUZDRY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVOU FÓLIÍ tl. = cca DN POTRUBÍ.
PROSTUPY POTRUBÍ SVISLÝMI I VODOROVNÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY TRUBNÍ PĚNOVOU IZOLACÍ tl. 15mm, VIDITELNÁ ČELA PROSTUPŮ BUDOU OPATŘENA KRYCÍMI INTERIÉROVÝMI KRYTKAMI (ROZETAMI).

t1/t2 = 70/50°C

VÝPOČTOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES

OKRUH III.N.P.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
HARVAN		ING.FIŠER
Země : ČR	Obec : Mašov u Turnova	
Investor : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
Akce : **Projektová dokumentace - stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov**		
Objekt :		
Obsah : **TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘ. PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES - III.N.P.**		

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	03/2017
Zak.číslo :	5308/17
Měřítko :	Příloha : **D.1.1.4.1.09**