

B K N , spol. s r.o.
Natálie Truhlářová, DiS.
VLADISLAVOVA 29/I
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

08. 10. 2017

NAŠE ZNAČKA

1095037199

VYŘIZUJE / LINKA

Radim Holata / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Liberec

27. 10. 2017

Žádost o vyjádření k PD.

Vážená paní Truhlářová,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 08. 10. 2017, týkající se vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „**Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, Turnov na ppč. 193, 291/1, 292/1, 1302, 1306 v k. ú. Mašov u Turnova**“, jejímž investorem je Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínky a se stavbou „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, Turnov na ppč. 193, 291/1, 292/1, 1302, 1306 v k. ú. Mašov u Turnova“ **souhlasíme**.

Do výroku pro stavební povolení na stavbu požadujeme zanést následující podmínky.

V místě navrhované stavby: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, Turnov na ppč. 193, 291/1, 292/1, 1302, 1306 v k. ú. Mašov u Turnova se nachází energetické zařízení (nadzemní volné vedení NN 0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302, PNE 330000-6, ČSN 73 6005.

V místě stavebních úprav se dále nachází kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3301, ČSN 34 11 00 a ČSN 33 3300.

Podmínky pro nadzemní volné vedení NN 0,4 kV.

Z předložené projektové dokumentace na předmětnou stavbu je zřejmé, že v místě navrhovaných stavebních úprav se nachází vrchní volné vedení NN 0,4 kV (vrchní vedení NN nemá ze zákona ochranné pásmo), které nesmí být stavbou narušeno.

Veškeré práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 ed. 2 a PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které mohou poškodit elektrické vedení.

Odstup kanalizace a vodovodní přípojky od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. požadujeme provést ve vzdálenosti **min. 2m**.

Zemními pracemi při realizaci stavby nové kanalizace a vodovodu nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Při realizaci stavby nesmí dojít k navýšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

V blízkosti stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Výkopové práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.

Podmínky pro podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí **1 m** po obou stranách krajního kabelu.

V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Při stavebních pracích v rámci stavby nové kanalizace a vodovodní přípojky dojde ke křížení s podzemním kabelovým vedením NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. Místo souběhu a křížení se zařízením energetiky musí být vyprojektováno a provedeno zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a. s. Krytí kabelového vedení nesmí být sníženo.

Stavební činnosti v rámci stavby nové kanalizace a vodovodu nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Požadujeme dodržet podmínku z vyjádření k územnímu řízení:

V případě zpevněné plochy (pojízdna), kde dojde ke střetu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV, požadujeme provést zvýšenou mechanickou ochranu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. pokud se ručně kopanou sondou zjistí její neexistence.

Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Při provádění prací v ochranném pásmu kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení“ vydané pod zn. LB / 405 / 17 / OP ze dne 21. 04. 2017.

Ostatní

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.

Vyjádření je vydáno k PD pro účely stavebního řízení.

Toto vyjádření je platné 12 měsíců od 27. 10. 2017 a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na bezplatné Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

ing Koten



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

208.

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a.s.

