



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O17610246555 / UTPCTU / Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 23.10.2017

BKN spol. s r.o.

Vladislavova 29/1

566 01 Vysoké Mýto

### Vyjádření k dokumentaci DSP

Název akce:	stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov		
Účel vyjádření:	k dokumentaci DSP		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov	
	Část obce, ulice, č.p.:	Mašov 56	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Mašov u Turnova ppč. 291/1 – dle situace	
Žadatel:	BKN spol. s r.o.		
Adresa, tel., e-mail	-		
Investor:	Město Turnov		
Adresa, tel., e-mail	A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
Projektant:	BKN spol. s r.o.		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

#### Popis navrženého řešení:

1. Souhlasíme s navrženými přístavbami a úpravami školy Mašov.
2. Objekt je napojen samostatnou vodovodní přípojkou, která bude celá ve stávající trase až po napojení na řad zrekonstruována z potrubí PE 100 SDR 11 63 x 5,8 mm. Vodoměrná sestava bude umístěna v nové vodoměrné šachtě 1200 x 1200 cca 5 m od napojení na řad. Pro potřeby požární vody 1 l/s = 3,6 m3/hod bude osazen vodoměr Qn 2,5. Rozdíl v ceně hradí investor.
3. Podmínky realizace vodovodní přípojky:
  - zahájení výkopových prací stavebník oznámí minimálně 14 dnů předem (tel. 481 322 141 – provoz Turnov)
  - v tomto termínu požádá stavebník o vytýčení vodovodního řadu, na který se bude přepojovat (ochranné pásmo vodovodního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně) **objednávka vytýčení na tel. 840 111 111**
  - při realizaci vodovodní přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu
  - napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad včetně montáže, dodaného materiálu a osazení vodoměrné soupravy bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací



- u montáže vodoměru musí být přítomen vlastník nemovitosti, který následně podpisem montážního listu potvrdí převzetí provedených prací a zaplombovaného vodoměru
  - stavebník si zajistí zemní práce předem, pokud nebude s provozem dohodnuto jinak
4. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci stávající přípojkou – ta bude zrušena až po stáv. šachtu Š6. Nová splašková přípojka z PVC DN 200 bude napojena do veřejné kanalizace odbočkou. Na domovní části přípojky budou osazeny v lomových bodech revizní šachty – 5 ks, včetně dopojení stávající větve z šachty sŠ6 z původní budovy a menších přístaveb. Na vnitřní kanalizaci nebude osazen odlučovač tuků - v objektu není kuchyňský provoz, jen výdejna jídel. Do této kanalizace nebudou vypouštěny žádné srážkové vody ze střech ani zpevněných ploch.
5. Podmínky realizace kanalizační přípojky:
- zahájení výkopových prací stavebník oznámí minimálně 14 dnů předem (tel. 481 322 141 – provoz Turnov)
  - v tomto termínu požádá stavebník o vytyčení kanalizačního řadu, na který se bude napojovat (ochranné pásmo kanalizačního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně) **objednávka vytyčení na tel. 840 111 111**
  - při realizaci kanalizační přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu
  - napojení přípojky na kanalizační řad bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu),
6. Dešťové vody ze střech budou odváděny stokou D1 přes akumulární nádrž do rybníka, srážkové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány.
7. **Při umístění jakýchkoliv staveb (HUP, kiosky NN, sloupky osvětlení, opěrné zdi, oplocení) je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací.**
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
9. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
10. Majitel má uzavřenu smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod.
11. **Po realizaci vodovodní a kanalizační přípojky je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:**

V případě stavby vodovodní přípojky, zejména:

1. *Revizi vodovodní přípojky: potvrzení o kontrole vodovodní přípojky provedené pracovníky provozu vodovodů Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Kontrola vodovodní přípojky se skládá z: potvrzení o provedené tlakové zkoušce, provedení proplachu potrubí, včetně celkového výsledku zkoušky*
2. *Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.*

V případě stavby kanalizační přípojky, zejména:

1. *Revizi kanalizační přípojky: potvrzení o kontrole kanalizační přípojky provedené pracovníky provozu kanalizací Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Kontrola kanalizační přípojky se skládá z: potvrzení o stavu kanalizační přípojky před záhozem a celkového výsledku zkoušky.*
2. *Potvrzení o provedené zkoušce těsnosti*
3. *Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.*

**Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.**

**Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

**Lenka Valšíková** IČ: CZ49099451

**Útvar technicko-provozní činnosti**