
[illegible]

## LEGENDA

1. **SESTAVA MASTENHO KONDENZACIHO PLYNOVEHO KOTLA A EXTERNIA ZASOBNIKU**  
např. GEMINOX This S - 25SET - 1500C  
JM, VÝKON 4,38-23,3kW  
SPOTŘEBA Z, P, 0,5-2,6 m³/h  
OBLIEV NEREZ ZASOBNIKU 150L  
NORMOVANY STUPEŇ VYUŽITÍ 62/42 °C CEE 108,5%  
TRÍDA Nix 5  
ODKOUŘENÍ : TURBO
2. **EXPANZNI NADOBA**  
např. AQUAHOT 24 L  
OBJEM 24L
3. **PLYNOVÁ NIKA**  
- MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR G4  
- STŘEDOTLAKÝ REGULÁTOR FRANCEL B6  
- KULOVÝ KOHOUT HUP DN 25  
- ZKULOVÝ KOHOUT DN 25

- — — — — VENKOVNÍ STL PŘÍPOJKA PLYNU - PE 100RC 32x3 - 8m
- • • • • NTL PLYNOVOD VEDENÝ V ZÁKLADECH - MATERIÁL PE 100 RC SDR 11 40x3,7 - 30m
- — — — — NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD - MATERIÁL POTRUBÍ MĚŘ 22x1

Instituce:	Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov			
Projekt:	NOVOSTAVBA BUDOVY FOKUS TURNOV Skalsova 415, 511 01, Turnov			
Projekční ústředí:	Jednotvářčopřová dokumentace pro stavební povolení/provedení staveb			
Hlavní architekt:	Ing. arch. Zdeněk Sláma	 in-point Cajkovského 1710/26, 130 00 Praha 3 - Žitkov kancelář: Thelarska 896/2, 160 00 Praha 6 E: 26203387 / DIC CZ26203387 F: 26203387 GSM (+420) 777 761 679 I www.inpoint.cz		
Projektant:				
Číslo:	D.1. 4. d1 - VNITŘNÍ PLYNOVOD			
Projektant:	Ing. DANIEL FLORIÁN Tykova 731/2, 405 02 Děčín 2 tel.: 723 373 167, E-mail : d.florian.projekte@gmail.com IČ 68976569, DIČ CZ701143667			
Wykon:	PUDORYS 1.NP			
Číslo listu:	427	Datum:	5/2017	Měřítko:
Vypracoval:	D.1.4.D1. - 01			