



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O17610143523 / UTPCTU / Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 13.6.2017

In.point s.r.o.

Tibetská 806/2

160 00 Praha

### Vyjádření k dokumentaci pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Název akce:	novostavba budovy FOKUS Turnov		
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov	
	Část obce, ulice, č.p.:	Skálova 415	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Turnov stpč. 613 – dle situace	
Žadatel:	In.point s.r.o.		
Adresa, tel., e-mail	-		
Investor:	Město Turnov		
Adresa, tel., e-mail			
Projektant:	In.point s.r.o., Ing. Sláma		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

1. Souhlasíme se zásobováním objektu pitnou vodou ze stáv. vodovodního řadu LT 150 umístěného v místní komunikaci novou vodovodní přípojkou z PE 40 x 3,7 v délce 10 m z toho veřejná část 5 m. Ukončena bude ve vodoměrné šachtě umístěné na pozemku investora. Dále k objektu povede domovní rozvod vody v délce cca 63 m. V objektu budou instalovány 2 hydrantové hadicové systémy DN 25. Pro objekt se uvažuje s maximální potřebou vody 0,6 m<sup>3</sup>/d a výpočtovým průtokem 0,82 l/s – bude osazen vodoměr Q 2,5.
2. Podmínky realizace vodovodní přípojky:
  - zahájení výkopových prací stavebník oznámí minimálně 14 dnů předem (tel. 481 322 141 – provoz Turnov)
  - v tomto termínu požádá stavebník o vytýčení vodovodního řadu, na který se bude přepojovat (ochranné pásmo vodovodního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně) **objednávka vytýčení na tel. 840 111 111**
  - při realizaci vodovodní přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu
  - napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad včetně montáže, dodaného materiálu a osazení vodoměrné soupravy bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu), žádosti o zřízení přípojky a uzavřené smlouvy na dodávku vody s vlastníkem nemovitosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by  **VEOLIA**

- u montáže vodoměru musí být přítomen vlastník nemovitosti, který následně podpisem montážního listu potvrdí převzetí provedených prací a zaplombovaného vodoměru
  - stavebník si zajistí zemní práce předem, pokud nebude s provozem dohodnuto jinak
3. Souhlasíme s odvedením splaškových vod do stávající kanalizační stoky BE DN 500 bez předčištění. Kanalizační přípojka z PVC DN 200 v délce 67 m z toho veřejná část cca 7 m bude napojena do stávající kanalizační šachty. Na přípojce bude osazena revizní šachta. Množství vypouštěných vod bude shodné se spotřebou vody.
4. Podmínky realizace kanalizační přípojky:
- zahájení výkopových prací stavebník oznámí minimálně 14 dnů předem (tel. 481 322 141 – provoz Turnov)
  - v tomto termínu požádá stavebník o vytyčení kanalizačního řadu, na který se bude napojovat (ochranné pásmo kanalizačního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně) **objednávka vytyčení na tel. 840 111 111**
  - při realizaci kanalizační přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu
  - napojení přípojky na kanalizační řad bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu), sepsané žádosti o zřízení kanalizační přípojky a uzavřené smlouvy na odvádění odpadních vod
5. **Dešťové vody ze střechy budou zachytávány v retenční nádrži o objemu 8,5 m<sup>3</sup>. Přepad ze zásobníku dešťové vody bude napojen do přečerpávací šachty a tlakovým potrubím čerpány do revizní šachty na přípojce splaškové kanalizace. Upozorňujeme, že odvod srážkových vod do kanalizace je zpoplatněn (plocha střechy 331 m<sup>2</sup>)**
6. Realizaci dalších IS předložená PD neřeší.
7. Při umístění jakýchkoliv staveb (HUP, kiosky NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení) je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací.
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
9. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
12. **Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k sepsání žádosti o „Zřízení přípojky“ a uzavření „Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“, kde provozovateli doložíte:**
- A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:
- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
  - Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
  - Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
  - Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.
- B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“ jsou:
- Osobní doklady.
  - Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod a kanalizaci (případně v zastoupení).
  - Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
  - Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
  - Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
  - Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.
13. **Po realizaci vodovodní a kanalizační přípojky je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:**

V případě stavby vodovodní přípojky, zejména:

1. *Revizi vodovodní přípojky: potvrzení o kontrole vodovodní přípojky provedené pracovníky provozu vodovodů Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Kontrola vodovodní přípojky se skládá z: potvrzení o provedené tlakové zkoušce, provedení proplachu potrubí, včetně celkového výsledku zkoušky.*
2. *Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.*
3. *Sepsanou smlouvu o dodávce pitné vody*

V případě stavby kanalizační přípojky, zejména:

1. *Revizi kanalizační přípojky: potvrzení o kontrole kanalizační přípojky provedené pracovníky provozu kanalizací Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Kontrola kanalizační přípojky se skládá z: potvrzení o stavu kanalizační přípojky před záhozem a celkového výsledku zkoušky.*
2. *Potvrzení o provedené zkoušce těsnosti*
3. *Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.*
4. *Sepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod*

**Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.**

**Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ: 49099451 / DIČ: CZ49099451  
174

**Lenka Valšíková**  
**Útvar technicko provozní činnosti**