



Sobotecká 565, 511 01 TURNOV  
IČ: 27488098, DIČ: CZ27488098  
Tel: +420 484 840 000  
+420 772 720 000  
Fax: +420 484 840 012  
URL: www.pamico-czech.cz  
E-mail: info@pamico-czech.cz

**in.Point s r.o.**  
Ing. arch. Kamil Mašek  
Čajkovského 1710/26  
130 00 Praha 3

Váš dopis značky  
email ze dne 23.3.2017

Naše značka  
PAMTU0359a

Vyřizuje  
Tomáš Cejnar, 484840008

v Turnově, Dne  
4.4.2017

**Věc:** Vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických komunikací společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.

Žadatel	<b>Ing. arch. Kamil Mašek, in.Point s r.o.</b>	
Stavebník		
Název stavby	Novostavba budovy Fokus Turnov	
Zájmové území	Okres	Semily
	Obec	Turnov
	Kat. území /č. parcely	Turnov / 611/2, 613, 614, 610/1, 609, 611/1, 3873/1, 3873/2
	Upřesnění místa	dle předloženého zakresu zájmového území

Vyjádření je vydáváno pro účel: **Stavební řízení**

K Vaší žádosti Vám po prošetření sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území **dojde** ke střetu s podzemní sítí elektronických komunikací společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. (dále SEK), případně s jejím ochranným pásmem, jejichž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., nebo je upřesněna v textu tohoto Vyjádření.

**Dotčená optická síť:**

Optotrasa - Skálova, Na Sboře, Turnov

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor a stavebník povinen na své náklady a odpovědnost učinit veškerá nezbytná opatření, aby nešlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

- 1.) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s SEK budou dodrženy předpisy ČSN 73 6005 „prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění. V případě křížení SEK je stavebník povinen uložit nové vedení pod SEK. V případě souběhu nového vedení se SEK je nutno nové vedení uložit tak aby v žádném případě nebyl zamezen nebo nijak omezen přístup k SEK a jeho případným opravám.
- 2.) Dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. o zahájení prací nejméně 14 dní předem.

- 3.) Před započítím zemních prací zajistit vytýčení trasy SEK přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. Čl. 1., 4. A 5.). Vytýčení SEK je možno objednat u společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. a to minimálně 15 dní před zahájením prací.
- 4.) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30cm mezi skutečným uložení SEK a jeho vytýčením příp. polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- 5.) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. V pracech je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- 6.) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat odpovědného zástupce společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možno provést zához, při záhozu musí být pískové lože pod SEK zhutněno tak aby nedošlo k namáhání SEK při záhozu, dále musí být zpět nad SEK umístěny ochranné prvky (pískové lože, ochranná fólie, krycí desky, aj.).
- 7.) Bude zajištěno, aby odkryté SEK (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- 8.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK, v žádném případě k jeho prověšení.
- 9.) Zemní práce v místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče apod. vykonávat práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- 10.) Po dobu výstavby budou učiněna veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození SEK a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- 11.) Na trase SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu je třeba předem projednat s odpovědným pracovníkem společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.
- 12.) Při křížení trasy SEK bude případné jiné vedení uloženo pod stávající SEK.
- 13.) Nad SEK bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- 14.) Dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. o ukončení prací nejméně 14 dní poté.
- 15.) Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení SEK ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
- 16.) Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením SEK, nebo je překládat, je k tomu oprávněna pouze společnost PAMICO CZECH, s.r.o. nebo jí akreditovaná společnost. Tyto práce je třeba objednat u společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.
- 17.) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. Čl. 1.).

- 18.) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně oznámeno společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. na tel. (+420) 484 840 000, GSM: (+420) 772 720 000.

SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

Toto vyjádření je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem, která je nedílnou součástí žádosti o vyjádření.

Pokud stavebník nedodrží při provádění těchto prací podmínky toho vyjádření, zejména bodu 1., společnost PAMICO CZECH, s.r.o. se zříká odpovědnosti při případném budoucím poškození vedení ukládaného v rámci výše uvedené stavby, žadatel a stavebník toto ustanovení přijímají bez výhrad použitím tohoto vyjádření u stavebního úřadu, který stavbu povoluje nebo jeho potvrzeným převzetím v případě, že je vydáváno pro účely provádění zemních prací.

Toto vyjádření pozbývá platnosti a je třeba si vyžádat nové vyjádření v případech: při uplynutí doby platnosti Vyjádření, při změně rozsahu vymezeného území stavby, při změně rozsahu prací, při změně účelu, při změně plánovací nebo projektové přípravy, při změně územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo při prodloužení, či ukončení platnosti těchto dokladů. Toto vyjádření musí být platné i v době provádění zemních nebo jiných činností přímo souvisejících s předmětnou stavbou.

Toto vyjádření je vydáno podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon).

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

**Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s výše uvedenou stavbou.**

**Platnost tohoto vyjádření končí dne: 4.4.2018**

Vyjádření vydala společnost PAMICO CZECH, s.r.o.

  
**PAMICO**  
PAMICO CZECH, s.r.o. - technické oddělení  
IČ: 27488098, DIČ: CZ27488098  
Sobotecká 565, 511 01 Turnov  
Tel.: (+420) 484 840 000, 772 720 000  
[www.pamico-czech.cz](http://www.pamico-czech.cz), [info@pamico-czech.cz](mailto:info@pamico-czech.cz)