



3

2

1



Investor: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov						
Projekt: NOVOSTAVBA BUDOVY FOKUS TURNOV Skálava 415, 511 01, Turnov						
Projektový stupeň: Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení/provedení stavby						
Hlavní architekt ing. arch. Zdeněk Sláma autorizovaný architekt ČKA 3904		 Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha 3 - Žižkov kancelář: Těbetska 806/2, 160 00 Praha 6 IČ 26203987, DIČ CZ26203987 E-mail: slama@inpoint.cz GSM (+420) 777 761 679 www.inpoint.cz				
Projektant:						
Část D.1. 4. f - VYTÁPĚNÍ						
Projektant: ING. DANIEL FLORIÁN Tylova 731/2, 405 02 Děčín 2 tel. : 723 373 167, E-mail : d.florian.projekce@gmail.com IČ 68976569, DIČ CZ7011143667						
Výkres: SCHEMA VYTÁPĚNÍ						
Číslo zak.:	427	Datum:	5/2017	Měřítko:	-	Výkres číslo: D.1.4.F. - 03

LEGENDA

1 SESTAVA NÁSTĚNNÉHO KONDENZAČNÍHO PLYNOVÉHO KOTLE
A EXTERNÍHO ZÁSOBNÍKU

např. GEMINOX THrs 5 - 25SET - 150DC

JM. VÝKON 4.38-23.9kW

SPOTŘEBA Z. P. 0.5-2,6 m3/h

OBJEM NEREZ ZÁSOBNÍKU 150L

NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ 92/42°C CEE 108,5%

TŘÍDA NOx 5

ODKOUŘENÍ : TURBO

EXPANZNÍ NÁDOBA
např. AQUAHOT 24 L

OBJEM 24L

11VK-900/400

TH

RŠ

(5)

- POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA A PÁTEŘNÍ ROZVOD
BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL. 13mm

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PE X-AL-PEX .

- ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAŽE.

3 ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
S PRŮTOKOMĚRY A SKŘÍNĚ

NAPŘ. CS 553 VP - 7 OKRUHŮ

4 ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
S PRŮTOKOMĚRY A SKŘÍNĚ

NAPŘ. CS 553 VP - 3 OKRUHŮ

5 ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
S PRŮTOKOMĚRY A SKŘÍNĚ

NAPŘ. CS 553 VP - 6 OKRUHŮ